



**ESCLARECIMENTOS 01 DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90030/2024
UASG 926.507**

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP torna público o ESCLARECIMENTO de Licitante:

PERGUNTA 01: Qual o pé direito até os dutos? É possível acessar usando somente escada ou precisa ser utilizado plataforma/andaime?

RESPOSTA 01: O pé direito mais alto a ser acessado é de 5 metros, sendo possível o acesso por escada.

PERGUNTA 02: Esse serviço já foi executado antes? Se sim foram necessários quantos dias para realiza-lo?

RESPOSTA 02: Sim, já fora realizado. Foi executado em 3 dias.

PERGUNTA 03: Podemos realizar a atividade de madrugada de segunda a sexta conforme consta no memorial?

RESPOSTA 03: Sim, o serviço poderá ser feito de madrugada (provavelmente será nossa preferência).